

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
63077 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
ΤΗΛ: 2374350143-112

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΓΕΝΙΚΑ	1
B. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ	2
Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	2
Δ. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
Ε. ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	4
ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	5
Ζ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	43

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η πρωτοβουλία για την προμήθεια και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό έχει ως απώτερο σκοπό, την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης και τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας των ΟΤΑ. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, εκ των οποίων, τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους σύγχρονους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και εδραίωση στην αγορά νέων τεχνολογιών φωτισμού, επιτρέπει την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα, οδηγώντας στην επίτευξη σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του οδοφωτισμού.

Στον ελλαδικό χώρο αλλά κυρίως σε επίπεδο ΟΤΑ παρατηρούνται μεταξύ των άλλων:

- Έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων του δικτύου οδοφωτισμού των ΟΤΑ (δεν αποτυπώνεται σε χάρτη ή ακόμα περισσότερο σε πρόγραμμα GIS, δεν έχουν καταγραφεί και αποτυπωθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου όπως ιστοί ηλεκτροφωτισμού, φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες, κλπ).
- Χαμηλός βαθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στον οδοφωτισμό.

Η παρούσα μελέτη αφορά σε ηλεκτρομηχανολογικές κυρίως εργασίες, εκσυγχρονισμού και επέκτασης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες οδούς, πλατείες και χώρους πρασίνου των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Κασσάνδρας.

Η μελέτη αυτή συντάσσεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16, περιλαμβάνει τμήμα προμήθειας και τμήμα έργου και θα ανατεθεί με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού σε εργοληπτική επιχείρηση με ενιαία μικτή σύμβαση.

B. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ

Για την κατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου, την επιλογή των ιστών, των φωτιστικών και τις εργασίες εκσκαφής και θεμελίωσης λήφθηκαν υπόψη :

- η ΤΟΤΕΕ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»,
- οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009 όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΠ/οικ.658 24-10-2014 απόφαση.

Για την φωτοτεχνική μελέτη λήφθηκαν υπόψη τα πρότυπα:

- (α) CEN/TR 13201-1
- (β) ΕΛΟΤ EN 13201-2
- (γ) ΕΛΟΤ EN 13201-3
- (δ) ΕΛΟΤ EN 13201-4

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η εγκατάσταση που περιγράφεται στην παρούσα και συγκεκριμένα η όδευση του δικτύου και η επιλογή των φωτιστικών λαμβάνουν υπόψη τους την αρχιτεκτονική διαμόρφωση των οδών και τα υφιστάμενα εμπόδια. Για την επιλογή των φωτιστικών σωμάτων έγινε κατηγοριοποίηση, εκπονήθηκε φωτοτεχνική μελέτη προκειμένου να ελεγχθεί σύμμορφωση με προτεινόμενα όρια φωτισμού. Η μελέτη έγινε με το λογισμικό DIALux v5.6.

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα προβλήματα του υφισταμένου δικτύου, συνοψίζονται στα κάτωθι:

- **Ηλικία Φωτιστικών:** Τα περισσότερα φωτιστικά του Δήμου είναι άνω των 20ετών, έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους και είναι σε κακή κατάσταση. Πολλά από αυτά είτε είναι σπασμένα είτε έχουν ρωγμές που επιτρέπουν την διείσδυση υγρασίας στο εσωτερικό. Επιπλέον οι διαθλαστήρες (καλύμματα) είναι κιτρινισμένοι, θαμποί, γεμάτοι σκουπίδια ή κατεστραμμένοι και εμποδίζουν τη σωστή διάχυση του φωτός. Τα περισσότερα φωτιστικά προσφέρουν διάχυτο και όχι κατευθυντικό φωτισμό με αποτέλεσμα το ωφέλιμο φως να είναι κατά 50% λιγότερο από το εκπεμπόμενο.
- **Είδος Λαμπτήρων:** Όλα σχεδόν τα φωτιστικά του Δήμου λειτουργούν με λαμπτήρες μεσαίας ή υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό, εκτός από την αυξημένη ηλεκτρική κατανάλωση οδηγεί σε αυξημένες θερμοκρασίες εσωτερικά του φωτιστικού (ντουί κτλ) και σε αυξημένη καταπόνηση των καλωδίων σερβοτροφοδοσίας. Επίσης σε πολλά από αυτά η ποιότητα φωτισμού είναι χαμηλή, λόγω χαμηλής χρωματικής απόδοσης.

- Πλήθος Διαφορετικών Φωτιστικών Σωμάτων: Τα εγκαταστημένα φωτιστικά σώματα προέρχονται από πολλές διαφορετικές εταιρίες κατασκευής (πολλές από τις οποίες δεν λειτουργούν πια) με αποτέλεσμα τη δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών ή διατήρησης στοκ ανταλλακτικών.
- Ακατάλληλα Φωτιστικά: Τα περισσότερα φωτιστικά, είτε λόγω ηλικίας ,είτε λόγω λάθους επιλογής, δεν προσφέρουν στο οδόστρωμα τα επιθυμητά φωτοτεχνικά αποτελέσματα

Δ. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι απαιτήσεις του επιπέδου φωτισμού για τις πλατείες και τους δρόμους ορίζονται από τα πρότυπα CEN/TR 13201-1 και ΕΛΟΤ EN13201-2.

Στον πίνακα 3.1.1 παρουσιάζονται οι επιλογές των παραμέτρων με βάση τις οποίες προκύπτει η κατηγορία των χώρων.

Η προτεινόμενη κατηγορία είναι η P3. Οι απαιτήσεις για την κατηγορία P3 παρουσιάζονται στο πίνακα 3.1.2.

Πίνακας1 Επιλογή παραμέτρων για την κατηγορία φωτισμού

Παράμετρος	Επιλογές	Συντελεστής βαρύτητας V_w
Ταχύτητα	Χαμηλή ($\leq 40 \text{ Km/h}$)	1
	Πολύ χαμηλή	
Χρήση	Πολυσύχναστος	
	Κανονικός	0
	Ήσυχος	
Κίνηση αποτελούμενη από:	Πεζούς, ποδηλάτες, μηχανοκίνητα οχήματα	2
	Πεζούς, μηχανοκίνητα οχήματα	
	Πεζούς και ποδηλάτες μόνο	
	Πεζούς μόνο	
	Ποδηλάτες μόνο	
Παρκαρισμένα οχήματα	Ναι	
	Όχι	0
Περιβάλλον φωτισμός	Υψηλός	
	Μέτριος	0
	Χαμηλός	
Αναγνώριση προσώπου	Απαραίτητη	
	Μη απαραίτητη	X

Πίνακας2 Όρια φωτισμού για την κατηγορία P3

Κατηγορία	Οριζόντια ένταση φωτισμού	
	$\bar{E}$ [lx]	$E_{\min}$ [lx]
P3	7,5	1,5

Ε. ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΤΕΜ)	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΕΜ)	ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜ)
Φωτιστικό-Α Κορυφής Τύπου Κερκύρας	300	384	684
Φωτιστικό-Β Κορυφής Τύπου Ναυτικού	48	50	98
Φωτιστικό-Γ Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου κώνου	0	133	133
Φωτιστικό-Δ Τύπου Βραχίονα	49	0	49
Φωτιστικό-Ε σώμα βραχίονος τύπου led 40W IP66	56	0	56
ΣΥΝΟΛΑ	453	567	1020

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο αφορά στην επέκταση των υπαρχόντων δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την κατασκευή νέων δικτύων, την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε υφιστάμενα δίκτυα και την επισκευή υφισταμένων ηλεκτρικών πινάκων. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι οι εξής:

ΜΕΡΟΣ Α – ΕΡΓΟ:

- Αποξήλωση παλαιών φωτιστικών σωμάτων
- Εκσκαφή χάνδακα για την διέλευση καλωδίων πλάτους κατ' ελάχιστον 30cm και βάθους κατ' ελάχιστον 70cm.
- Εκσκαφή για την τοποθέτηση βάσεων σιδηροιστών και πύλλαρς.
- Εγκατάσταση προκατασκευασμένων βάσεων σιδηροιστών με τα αγκύρια θεμελίωσης
- Κατασκευή φρεατίων διακλάδωσης δικτύου από σκυρόδεμα.
- Τοποθέτηση σωλήνων ηλεκτρικών γραμμών από PVC σπιραλΦ50 εντός του χάνδακα διέλευσης καλωδίων, πλήρωση του χάνδακα με άμμο μέχρι το ύψος των σωλήνων διέλευσης, τοποθέτηση πλακών σήμανσης του δικτύου και εν συνεχεία πλήρωση του υπολοίπου χάνδακα με προϊόντα εκσκαφής μέχρι την τελική στάθμη του εδάφους.
- Αποκατάσταση επιστρώσεων πεζοδρομίων, αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων
- Τοποθέτηση των παροχικών καλωδίων του δικτύου οδοφωτισμού και των αγωγών γείωσης αυτών.
- Τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων
- Συνδέσεις των πύλλαρς με το δίκτυο Χ.Τ της ΔΕΗ και δοκιμές λειτουργίας των δικτύων οδοφωτισμού μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τους.
- Δοκιμές: Έλεγχος της εγκατάστασης, δοκιμές και μετρήσεις.

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού και νέων φωτιστικών σωμάτων και προμήθεια λαμπτήρων όπου περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων ανά δημοτική κοινότητα, με χάρτες όπου αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις.

Δ.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΣΤΑΔΙΟ (290m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	18
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	72
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	18
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	18
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	150
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	150
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	150
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	150
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	150
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΩΣ ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ (63m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	24
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	6
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	6
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	100
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	100
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	100
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	100
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	100
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΣΤΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ (42m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΤΕΜ	3
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΣΙΒΗΡΗ ΑΠΟ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ ΕΩΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΑΚΡΗ (310m) ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Γ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΣΤΡ. ΚΩΝΟΥ	τεμ	5
2	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	5
3	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΣΤΟΥ < 4M	τεμ	5
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΡΕΜΑ (200m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ LED ΚΟΡΥΦΗΣ	τεμ	12
ΥΠΟΕΡΓΟ-6 ΣΙΒΗΡΗ ΑΠΟ ΣΜ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΕΩΣ FAMILY (170m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	11
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	44
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	11
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	11

5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	170
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	170
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	170
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	170
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	170
ΥΠΟΕΡΓΟ-7 PARKING (215m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	13
ΥΠΟΕΡΓΟ-8 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	τεμ	1
2	ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ	τεμ	1





Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΑΠΟ ΘΩΚΟΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) (150m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	9
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	36
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	9
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	9
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	150
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	150
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	150
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	150
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	150
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (280m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	8
2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	9
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΓΗΠΕΔΟ	τεμ	1
2	HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	τεμ	1



Δ.Δ. ΑΦΥΤΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΦΑΝΑΡΙΑ (190m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	12
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	48
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	12
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	12
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	190
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	190
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	190
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	190
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	190
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ (160m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	10
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	40
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	10
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	10
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	160
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	160
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	160
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	160
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	160
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
3	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
4	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
5	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
6	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	5
7	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	3
8	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	20
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΜΟΥΣΕΙΟ	τεμ	1
2	ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ - ΦΑΝΑΡΙΑ & ΚΑΤΣΑΝΗ	τεμ	1



Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (25m) (Κομμένο δίκτυο).			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G2,5mm	m	25
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	25
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	25
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	25
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	25
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ (140m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	12
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΤΑΞΙ (20m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G2,5mm	m	20
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	20
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	20
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	20
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	20
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ PARKING ALPHA BANK (220m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	14
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	56
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	14
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	14
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	75
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	75
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	75
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	75
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	75
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (500m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Δ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	τεμ	12
2	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ	τεμ	12
ΥΠΟΕΡΓΟ-6 ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΘΥΤΟ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) (100m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	24
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	6
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	6

5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	100
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	100
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	100
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	100
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	100
ΥΠΟΕΡΓΟ-7 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)	τεμ	1
2	ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟ	τεμ	1
3	ΞΕΝΥΧΤΑΔΙΚΑ	τεμ	1



Δ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ			
Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	50
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	50
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	50
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	50
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	50
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΠΙΝΑΚΕΣ			
Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	τεμ	1



Δ.Δ. ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΧΩΡΙΟΥ ΕΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟ (170m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	11
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	44
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	11
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	11
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	170
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	170
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	170
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	170
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	170
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΑΠΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΩΣ BAR BOAT ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (840m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Δ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	τεμ	12
2	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ	τεμ	12
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΠΟ "ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ" ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ (2440m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Δ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	τεμ	25
2	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ	τεμ	25
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΣΕΙΔΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ (470m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	24
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	τεμ	1




Δ.Δ. ΦΟΥΡΚΑΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΣΚΑΛΑ ΡΕΜΑ ΕΩΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ (700m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	42
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	168
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	42
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	42
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G4mm	m	700
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	700
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	700
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	700
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	700
10	ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	τεμ	1
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΣΚΑΛΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (500m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	30
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	120
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	30
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	30
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G2,5mm	m	500
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	500
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	500
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	500
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	500
10	ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	τεμ	1
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΥΡΚΑΣ (100m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΛΑ ΦΟΥΡΚΑΣ (50m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	3
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟ	τεμ	1






Δ.Δ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΦΟΥΡΚΑ (170m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	11
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	44
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	11
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	11
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	170
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	170
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	170
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	170
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	170
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ (70m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	4
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	16
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	4
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	4
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	70
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	70
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	70
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	70
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	70
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ (80m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	5
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	20
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	5
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	5
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	80
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	80
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	80
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	80
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	80
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΤΟΣ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	18
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	72
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	18
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	18
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	300
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	300
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	300
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	300

9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	300
10	ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	τεμ	1





Δ.Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ) (1120m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Γ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ	τεμ	60
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	240
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	60
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	60
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13 07/06/20)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Β ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ	τεμ	48
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	192
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	48
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	48
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	1150
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	1150
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	1150
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	1150
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	1150
	6.1-6.7 ΝΕΜΟ-ΓΕΡΑΝΙ, ΕΛΣΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ, PALM VITSI, ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ-ΠΑΡΑΛΙΑ, ΑΖΕΠΗ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ-ΠΑΡΑΛΙΑ		
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	τεμ	1
2	ΠΛΑΤΕΙΑ	τεμ	1
3	ΠΑΡΑΛΙΑ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ)	τεμ	1




Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΤΗ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (1100m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	65
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	260
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	65
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	65
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G4mm	m	1100
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	1100
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	1100
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	1100
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	1100
10	ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	τεμ	1
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	250
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	250
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	250
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	250
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	250
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 400m			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	0
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	0
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	0
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	0
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	0
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	0
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	0
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	0
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	0
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΛΑΤΕΙΑ	τεμ	1
2	BENZINAΔΙΚΟ	τεμ	1
3	ΔΡΑΜΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ	τεμ	1
4	ΛΑΚΟΣ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ 5X5)	τεμ	1
5	ΜΩΛΟΣ	τεμ	1
6	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ	τεμ	1
7	ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	τεμ	1
8	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΤΕΩΣ)	τεμ	1




Δ.Δ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 71/2016			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΚΑΛΗ 71/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	τεμ	1
2	ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΚΑΛΗ 71/2016 ΕΡΓΟ	τεμ	1
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΑΠΟ ΠΕΤΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	45
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	45
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	45
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	45
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	45
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΜΑΣΟΥΤΗ(κομένο καλώδιο).			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	25
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	25
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	25
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	25
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	25
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (Καινούρ.γραμμή) (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	150
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	150
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	150
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	150
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	150
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΟΥΤΣΟΥ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	200
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	200
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	200
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	200
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	200
ΥΠΟΕΡΓΟ-6 ΑΚΡΩΤΗΡΙ FLEGRA HOTEL			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	150
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	150
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	150
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	150
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	150

ΥΠΟΕΡΓΟ-7 ΧΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (300m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	18
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	72
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	18
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	18
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	300
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	300
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	300
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	300
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	300
ΥΠΟΕΡΓΟ-8 ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΤΕΜΝΕΙ ΠΑΝΩ ΔΡΟΜΟ (200m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	12
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	48
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	12
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	12
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	200
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	200
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	200
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	200
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	200
ΥΠΟΕΡΓΟ-9 ΝΕΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ			
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Γ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ	τεμ	68
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	272
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	68
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	68
ΥΠΟΕΡΓΟ-10 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΡΗΓΑΚΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	τεμ	1
2	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	τεμ	1
3	ΑΛΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	τεμ	1
4	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΙΟΛΗ	τεμ	1
5	ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.	τεμ	1
6	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΟΛΗ	τεμ	1




Δ.Δ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΡΟΥΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	50
2	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G2,5mm	m	500
3	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	500
4	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	500
5	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	500
6	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	500
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ2.5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	900
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	900
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	900
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	900
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	900
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΚΑΛΩΔΙΑ 5Χ2.5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 5G2,5mm	m	900
2	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	900
3	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	900
4	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	900
5	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	900
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	40
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	160
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	40
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	40
5	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ LED ΚΟΡΥΦΗΣ	τεμ	14



Δ.Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΚΟΜΒΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (170m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	10
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	40
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	10
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	10
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	170
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	170
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	170
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	170
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	170
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΙ-ΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (250m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	15
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	60
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	15
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	15
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	250
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	250
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	250
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	250
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	μμ	250
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ			
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	12
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΛΟΥΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ (120m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	7
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	28
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	7
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	7
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	120
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	120
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	120
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	120
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	120
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΛΟΥΤΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ (100m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	24
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	6
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	6
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	120

6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	120
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	120
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	120
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	120
ΥΠΟΕΡΓΟ-6 ΛΟΥΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (280m)			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	18
2	ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	72
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	18
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	18
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	300
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	300
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	300
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	300
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ	μμ	300
10	ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	τεμ	1
ΥΠΟΕΡΓΟ-7 ΠΙΝΑΚΕΣ			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	τεμ	1
2	ΠΛΑΤΕΙΑ	τεμ	1
3	ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΛΟΥΤΡΑ	τεμ	1
4	ΛΙΜΑΝΙ	τεμ	1





Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ			
ΥΠΟΕΡΓΟ-1 ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (100m)			
Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	6
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	24
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	6
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	6
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	100
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	100
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	100
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	100
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	100
ΥΠΟΕΡΓΟ-2 ΛΙΜΑΝΙ ΔΥΤΙΚΑ (20m)			
Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	1
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-U (NYM) 3G1,5mm	m	4
3	ΙΣΤΟΣ 3.5μ	τεμ	1
4	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ	τεμ	1
5	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U (E1VV-U) 3G2,5mm	m	20
6	ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 25mm	m	20
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ50mm	m	20
8	ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	m	20
9	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	μμ	20
ΥΠΟΕΡΓΟ-3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΑΝΙ-ΠΛΑΤΕΙΑ (320m)			
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Α ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	τεμ	55
ΥΠΟΕΡΓΟ-4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ			
1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-Β ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ	τεμ	50
ΥΠΟΕΡΓΟ-5 ΠΙΝΑΚΕΣ			
Α/Α	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	τεμ	1
2	ΠΑΡΚΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)	τεμ	1



Ζ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ) ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΚΑΛΛΙΘΕΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 40 Α	1	
6	ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ 20 Α	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	3	
10	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 6 Α	2	
11	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4 Χ 40 Α	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
14	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
15	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΚΟ ΜΙΚΡΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
3	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
5	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 32 Α	1	
6	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25 Α	3	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ 40 Α	1	
11	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
12	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
13	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
14	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΕΝΥΧΤΑΔΙΚΑ (ΠΑΤΣΑ)		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 40 Α	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	4	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
11	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	

12	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΧΑΝΙΩΤΗ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	6	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	3	
9	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	4	
8	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
9	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
10	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
11	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
12	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΔΡΑΜΠΗ)		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	2	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	4	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	2	
7	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
8	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
9	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	2	
10	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25 Α	8	
11	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	8	
12	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
13	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	4	
14	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	2	
15	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	2	
16	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	2	
17	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	

4	ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5Χ5 ΓΗΠΕΔΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
5	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΩΛΟΣ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
6	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟ
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
7	ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	

6	ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
8	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΛΑΡ ΔΙΠΛΑ
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	2	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	9	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΑΘΥΤΟΣ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (48 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 2Χ20 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	6	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	10	
10	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	4	
11	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
12	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
13	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ	1	
14	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ	1	
15	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	Ν.ΦΩΚΑΙΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΗΠΕΔΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 1Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 2Χ20 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	

8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 A	4	
9	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
10	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
11	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ	1	
12	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ HOTEL ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 A	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 A	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 A	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 A ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 A	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 A	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 A	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 A	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 A	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 A	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 A ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 A	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 A	4	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 A	3	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 A	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 A	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 A	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 A	3	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 A	4	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 A	4	
9	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
10	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	

3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΛΙΑΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ)		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 25 Α	4	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
10	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
11	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
12	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΗΓΑΚΗ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	2	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ	1	
12	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
13	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
14	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΙΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	

5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	2	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
4	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΙΟΛΗ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΤΟΙΧΕΙΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	2	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	3	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
5	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	6	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	3	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΟΛΗ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	

11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ63 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	6	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	2	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	3	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	6	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΦΟΥΡΚΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	3	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΚΑΛΛΑΝΔΡΑ		

1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ .
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	3	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ	1	
12	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
13	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
14	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	Ν.ΣΚΙΩΝΗ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (24 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	1	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	1	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	1	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ	1	
12	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
13	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
14	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ - ΠΑΡΚΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	2	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	6	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	6	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	3	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 4 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	

2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	2	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	5	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
3	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
4	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
5	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
3	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΚΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΛΟΥΤΡΑ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	
4	ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΜΑΝΙ		
1	ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΕΙΡΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (36 ΘΕΣΕΩΝ)	1	
2	ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4Χ40 Α	1	
3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 Α	1	
4	ΝΕΟΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α	3	
5	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ	1	
6	ΡΕΛΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32 Α ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΩΝ	1	
7	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 20 Α	3	
8	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 16 Α	4	
9	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 10 Α	2	
10	ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ	1	
11	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΑΓΑΣ	1	
12	ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ	1	
13	ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	1	

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ €
	ΚΑΛΛΙΘΕΑ	
1	Παραλία (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ)	785,00
2	Πάρκο μικρό	780,00
3	Ξενυχτάδικα	750,00
	ΧΑΝΙΩΤΗ	
1	Πλατεία	770,00
2	Βενζινάδικο	520,00
3	Δραμηκηκεντρικο δρόμο	925,00
4	Λάκος (κατω από γηπεδο 5Χ5)	565,00
5	Μώλος	585,00
6	Αντλιοστάσιο λυμάτων	565,00
7	Τουαλέτες πάρκο παραλλίας	520,00
8	Δημαρχείο (τέως)	745,00
	ΑΘΥΤΟΣ	
1	Μουσείο	825,00
	Ν.ΦΩΚΑΙΑ	
1	Γήπεδο	585,00
2	HOTEL Αλέξανδρος	565,00
	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	
1	Πίνακας Κοινοτητας	760,00
2	Πλατεία	750,00
3	Παραλία (Ναυαγοσώστη)	540,00
	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	
1	Ρηγάκης αντλιοστάσιο	710,00
2	Δημοτικό σχολείο	720,00
3	Αλία Αντλιοστάσιο	555,00
4	Αντλιοστάσιο παλαιό Ιόλη	565,00
5	Προβλήτα Περίπτερο.	845,00
6	Αντλιοστάσιο Ιόλη	720,00
	ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ	
1	Δημαρχείο	735,00
2	Δασαρχείο	885,00
	ΦΟΥΡΚΑ	
1	Εκκλησία γήπεδο	760,00
	ΚΑΛΑΝΔΡΑ	
1	Εκκλησία	755,00

	ΚΡΥΟΠΗΓΗ	
1	Εκκλησία Αγ. Γεώργιος	500,00
	Ν.ΣΚΙΩΝΗ	
1	Κοινότητα	740,00
2	Πάρκο (περίποτερο)	910,00
	ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	
1	Εκκλησία	725,00
2	Πλατεία	440,00
3	Συντριβάνι Λουτρά	655,00
4	Λιμάνι Λουτρά	635,04
	ΣΥΝΟΛΟ	23.390,04

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΤΕ Μηχαν. Μηχανικός		ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Διπλ. Χημικός Μηχανικός