ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ)

Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				ΚΡΥΟΠΗΓΗ
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	844
2	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	8,0
3	Σκληρότητα	°D		16,58
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		46
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		44
6	Χλωριούχα (Cl^-)	mg/L	250	102,0
7	Νιτρικά (NO_3^-)	mg/L	50	3,01
8	Νιτρώδη (NO_2^-)	mg/L	0,5	<0,05
9	Βόριο (B)	mg/L	1	0,34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΜΒΔ)

Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :				ΚΡΥΟΠΗΓΗ
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1	Υπολειμματικό Χλώριο[2]	mg/L		<0,05
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100mL	0	0
3	E. Coli	cfu/100mL	0	0
4	Εντερόκοκκοι	cfu/100mL	0	0

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ**	**ΑΝΑΦΟΡΑ**
Αγωγιμότητα	Ηλεκτρομετρία	APHA 2510 B, 23rd Ed., 2017
PH	Ηλεκτρομετρία	APHA 4500-H^+, 23rd Ed., 2017
Σκληρότητα	Ογκομετρία	APHA 2340 C, 23rd Ed., 2017
Ασβέστιο	Ογκομετρία	APHA 3500-Ca B, 23rd Ed., 2017
Μαγνήσιο	Υπολογιστική	APHA 3500 Mg - B, 23rd Ed., 2017
Χλωριούχα	Ογκομετρία	APHA 4500-Cl^- B, 23rd Ed., 2017
Νιτρικά	Φασματοφωτομετρία	APHA 4500-NO_3^- B, 23rd Ed., 2017
Νιτρώδη	Φασματοφωτομετρία	APHA 4500-NO_2^- B, 23rd Ed., 2017
Βόριο*	Φασματοφωτομετρία	Μέθοδος Αζομεθίνης
Υπολειμματικό Χλώριο*	Φωτομετρικά	Μέθοδος DPD
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Εντερόκοκκοι	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 7899-2 : 2000
E. Coli	Διηθητικές μεμβράνες	ISO 9308-1 : 2014/Amd1:2016
Δειγματοληψία*		ΔΠ_7.3, ΟΕ_7.3_01

* Μέθοδος εκτός ΕΠΕΔ