ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΟΜ – Α)

			Κωδικός δείγματος :	**020323.0628**	**020323.0629**	**020323.0632**	**020323.0633**	**020323.0635**	**020223.03426**	**020223.0348**
			Αριθμός δειγματοληψίας :	0449 (ΒΔ_01)	0450 (ΒΔ_01)	0453 (ΒΔ_01)	0454 (ΒΔ_01)	0456 (ΒΔ_01)	0267 (ΒΔ_01)	0269 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	**ΣΑΝΗ**	**Ν. ΦΩΚΑΙΑ**	**ΑΘΥΤΟΣ**	**ΚΑΛΛΙΘΕΑ**	**ΚΡΥΟΠΗΓΗ**	**ΧΑΝΙΩΤΗ**	**ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ**
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΓΡΑΦΕΙΑ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ										
1	Χρώμα		[2]	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
2	Θολερότητα		[2]	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές
3	Οσμή		[2]	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
4	Γεύση		[2]	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
5	Αγωγιμότητα (20ºC)	μS/cm	2500	1557	821	730	744	620	1777	836
6	pH (25ºC)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,7	7,7	7,6	7,3	7,5	7,2	7,5
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ										
1	Υπολειμματικό Χλώριο[3]	mg/L		<0,05	0,28	0,27	0,32	0,22	0,20	0,22
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0	0
3	E. Coli	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Εντερόκοκκοι	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ΟΜΧ 22ºC	/mL	-	0	0	0	0	0	0	0

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*

[2]Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

[3]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΟΜ – Α)

			Κωδικός δείγματος :	**020323.0642**	**020323.0648**	**020323.0654**	**020323.0657**	**020323.0658**	**020223.0332**
			Αριθμός δειγματοληψίας :	0463 (ΒΔ_01)	0469 (ΒΔ_01)	0475 (ΒΔ_01)	0478 (ΒΔ_01)	0479 (ΒΔ_01)	0253 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	**ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ**	**Ν. ΣΚΙΩΝΗ**	**ΦΟΥΡΚΑ**	**ΕΛΑΝΗ**	**ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ**	**ΣΙΒΗΡΗ**
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Χρώμα		[2]	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
2	Θολερότητα		[2]	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές
3	Οσμή		[2]	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
4	Γεύση		[2]	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
5	Αγωγιμότητα (20ºC)	μS/cm	2500	1108	860	819	835	677	871
6	pH (25ºC)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,9	7,4	7,6	7,8	7,7	7,8
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Υπολειμματικό Χλώριο[3]	mg/L		0,10	<0,05	0,31	0,27	0,36	0,24
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0
3	E. Coli	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0
4	Εντερόκοκκοι	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0
5	ΟΜΧ 22ºC	/mL	-	0	0	0	0	0	0

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*

[2]Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

[3]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΟΜ – Α)

			Κωδικός δείγματος :	**020223.0334**	**020223.0335**	**020223.0336**	**020223.0341**	**020223.0342**	020323.0650
			Αριθμός δειγματοληψίας :	0255 (ΒΔ_01)	0256 (ΒΔ_01)	0257 (ΒΔ_01)	0262 (ΒΔ_01)	0263 (ΒΔ_01)	0471 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	**ΦΟΥΡΚΑ**	**ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟ**	**ΚΑΛΑΝΔΡΑ**	**ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**	**ΠΑΛΙΟΥΡΙ**	ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]**	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ.ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. SUPER MARKET
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Χρώμα		[2]	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
2	Θολερότητα		[2]	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές	Διαυγές
3	Οσμή		[2]	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο	Άοσμο
4	Γεύση		[2]	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή	Αποδεκτή
5	Αγωγιμότητα (20ºC)	μS/cm	2500	864	768	874	1060	1084	876
6	pH (25ºC)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,5	7,8	7,5	7,7	7,8	7,4
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Υπολειμματικό Χλώριο[3]	mg/L		0,34	0,22	0,25	0,24	0,41	0,20
2	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0
3	E. Coli	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0
4	Εντερόκοκκοι	/100 mL	0	0	0	0	0	0	0
5	ΟΜΧ 22ºC	/mL	-	0	0	0	0	0	0

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*

[2]Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής

[3]≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017), μέτρηση πεδίου ενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ)

			Κωδικός δείγματος :	020323.0637	020323.0641	020323.0646	020323.0647	020323.0651
			Αριθμός δειγματοληψίας :	0458 (ΒΔ_01)	0462 (ΒΔ_01)	0467 (ΒΔ_01)	0468 (ΒΔ_01)	0472 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ	ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ	ΠΑΛΙΟΥΡΙ	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΑΛΛΑΝΔΡΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ								
1	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	828	1105	1043	852	850
2	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,5	7,8	7,8	7,8	7,4
3	Σκληρότητα	°D		24,42	27,78	24,42	22,18	23,97
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		114	77	82	75	85
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		37	74	56	51	52
6	Χλωριούχα (Cl^-)	mg/L	250	97,3	140,0	128,0	85,4	81,4
7	Νιτρικά (NO_3^-)	mg/L	50	14,31	10,72	41,46	26,93	22,06
8	Νιτρώδη (NO_2^-)	mg/L	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
9	Βόριο (Β)	mg/L	1	0,16	0,22	0,23	0,23	0,17

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ)

			Κωδικός δείγματος :	020323.0652	020323.0653	020323.0655	020323.0656	020323.0660
			Αριθμός δειγματοληψίας :	0473 (ΒΔ_01)	0474 (ΒΔ_01)	0476 (ΒΔ_01)	0477 (ΒΔ_01)	0481 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	ΠΟΣΕΙΔΙ	ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟ	ΣΚΑΛΑ ΦΟΥΡΚΑΣ	ΣΙΒΗΡΗ	ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ
Α/Α	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[1]	Σ.Υ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ	Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	Σ.Υ. ΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ	Σ.Υ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ	Σ.Υ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ								
1	Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	2500	847	796	821	843	814
2	pH (25°C)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,4	7,8	7,6	7,7	7,7
3	Σκληρότητα	°D		25,09	17,25	25,54	21,73	17,02
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		91	55	93	61	59
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		53	42	54	57	38
6	Χλωριούχα (Cl^-)	mg/L	250	86,4	92,3	55,6	87,3	98,3
7	Νιτρικά (NO_3^-)	mg/L	50	22,77	15,68	30,79	26,00	13,25
8	Νιτρώδη (NO_2^-)	mg/L	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
9	Βόριο (Β)	mg/L	1	<0,10	0,40	0,17	0,28	0,12

[1]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΦΧΔ)

			Κωδικός δείγματος :	**020223.0324**	**020223.0325**	**020223.0328**	**020223.0347**	**020223.0351**	**020223.0339**
			Αριθμός δειγματοληψίας :	0245 (ΒΔ_01)	0246 (ΒΔ_01)	0249 (ΒΔ_01)	0268 (ΒΔ_01)	0272 (ΒΔ_01)	0260 (ΒΔ_01)
			Οικισμός/Δημοτικό Διαμέρισμα :	**Ν. ΦΩΚΑΙΑ**	**ΑΘΥΤΟΣ**	**ΚΑΛΛΙΘΕΑ**	**ΧΑΝΙΩΤΗ**	**ΚΡΥΟΠΗΓΗ**	**Ν. ΣΚΙΩΝΗ**
Α/Α	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**	**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**	**ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ[(1)]**	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΔΓΗΠΕΔΟ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ									
1	Αγωγιμότητα (20ºC)	μS/cm	2500	1127	759	773	1764	656	1066
2	pH (25ºC)		≥ 6,5 & ≤ 9,5	7,2	7,5	7,4	7,2	7,5	7,2
3	Σκληρότητα	ºD		21,73	20,61	19,94	51,30	17,25	28,90
4	Ασβέστιο (Ca)	mg/L		112	92	87	229	79	96
5	Μαγνήσιο (Mg)	mg/L		26	34	34	84	27	67
6	Χλωριούχα (Cl^-)	mg/L	250	216,5	85,6	87,6	76,5	76,5	125,8
7	Νιτρικά (NO_3^-)	mg/L	50	25,61	18,78	12,40	14,22	6,25	49,70
8	Νιτρώδη (NO_2^-)	mg/L	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
9	Βόριο (B)	mg/L	1	0,29	0,12	0,11	0,86	0,10	0,16

[(1)]όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017) περί *«ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)»*