

Δημοτικό Διαμέρισμα
Κασσανδρινού

Δημοτικό Διαμέρισμα Κασσανδρινού		ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ												ΜΕΤΑΛΛΑ - ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ												ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ					
		Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Θολερ NTU	F mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Na mg/L	K mg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερ. /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώρ. mg/L	
	(1)	2500	>6,5& <9,5				250	50	0,5	0,5	1,5		1,50	2000	200	50		10	5	50	200		20	10	0	0	0			(2)	
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																														
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																															
Πλατεία	24/2/2025																								0	0	0			0,34	
	13/3/2025	776	7,8	17,92	57	43	94,0	19,71	<0,05		0,23			<25	134	10	14	2	<1,0	<10	70	2,7			0	0	0			0,39	
	2/4/2025																								0	0	0			0,31	
	1/7/2025																								0	0	0			0,30	
	17/7/2025	932	7,6									0,3													0	0	0	0		<0,05	
	25/8/2025	923	7,7	17,25	61	38	90,3	13,47	<0,05		0,42			<25	<50	<10	<10	2	<1,0	<10	114	3,0			0	0	0			0,31	
	17/9/2025	821	7,6									<0,3													6	0	0	15		<0,05	
	15/10/2025	773	7,9									<0,3													0	0	0	0		0,31	
	24/11/2025	824	7,7									0,4													0	0	0	0		0,36	

⁽¹⁾ όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525B/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».

⁽²⁾ ≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ 1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),
μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/ση Υγείας, Ν.Α.Χ.)

Δημοτικό Διαμέρισμα Κασσανδρινού		ΛΟΙΠΑ (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΑ - ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ																
		Cr ⁶⁺	CN ⁻	BrO ₃ ⁻	Hg	Sb	Se	Ακρυλαμίδιο	Βενζόλιο	Βενζο-α-πυρένιο	1,2 διχλωροαιθάνιο	Επιχλωριδίνη	Παρασιποκτόνα	Σύνολο παρασιποκτόνων	Πολυκυκλικοί Αρωματικοί	Τετραχλωροαιθέριο και Τριχλωροαιθέριο	Ολικά τριαλογονομεθάνια	Βινυλχλωρίδιο
		μg/L	mg/L	mg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L
		(¹)	50	0,05	0,01	1,0	5,0	10	0,10	1,0	0,010	3,0	0,10	0,10	0,50	0,10	10	100
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία																	
Πλατεία																		

(¹) όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023 (ΦΕΚ 3525Β/25-05-2023) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1,23.12.2020)».

(²)≥0,2mg/L στο ακρότατο σημείο του δικτύου (Εγκύκλιος Γ1δ/Γ.Π. 37193/19-6-2017),
μέτρηση πεδίουενδεικτική τιμή 0,2-0,4mg/L (έγγραφο με Α.Π. 10/4513/14-1-05, παρ.5, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, Δ/νση Υγείας, Ν.Α.Χ.)